


공기 중 비산석면농도 측정 및 분석 결과

현장명	서해중 석면해체제거공사			 (주)신우이엔씨 SHIN WOO E&C
측정일	2024.01.08	분석일	2024.01.08	

측정지점		분석결과		비고
		농도(f/cc)	평가	
0	공시료1	0.000	배출허용기준이하	
0	공시료2	0.000	배출허용기준이하	
A1	부지경계1	0.002	배출허용기준이하	
A2	부지경계2	0.002	배출허용기준이하	
A3	부지경계3	0.003	배출허용기준이하	
A4	부지경계4	0.003	배출허용기준이하	
A5	공기배출구1	0.001	배출허용기준이하	
A6	공기배출구2	0.001	배출허용기준이하	
A7	공기배출구3	0.002	배출허용기준이하	
A8	공기배출구4	0.003	배출허용기준이하	
A9	공기배출구5	0.004	배출허용기준이하	
A10	위생설비1	0.002	배출허용기준이하	
A11	폐기물반출구1	0.003	배출허용기준이하	
A12	작업장실외1	0.002	배출허용기준이하	
A13	폐기물보관지점1	0.002	배출허용기준이하	
A14	폐기물보관지점2	0.002	배출허용기준이하	
A15	폐기물보관지점3	0.002	배출허용기준이하	
A16	폐기물보관지점4	0.003	배출허용기준이하	

의뢰하신 분석결과를 상기와 같이 알려드립니다.

제출일: 2024 01. 08.

주식회사 신우이엔씨

