

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ☑)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	서해중	점검일자	23.8.3		
교실수	28	담당자	김재현		
설비현황	기계환기설비	증양공조	(o , x)	개별교실	()개
	공기청정기	(20)개			
	기타	()개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1-2개월, 미디움필터 3-6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 8.3) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

공기청정기 점검 및 유지관리 확인서

※ 체크부분에 정상부분은 V로 표기하고 이상부분만 작성

세이브워터

학 교 명		서해중학교		주 소		경기도 시흥시 옥구천서로373번길 18				
설 치 대 수		28대		관 리 주 기		1개월		관리 횟수	() 회	<input checked="" type="checkbox"/> 정기방문 <input type="checkbox"/> A/S방문
점 검 자		김재복 (인)		점 검 일 자		23. 8. 3		확 인 자		유재구 (인)
NO	교실명	본관/층	시리얼 넘버	점검/조치 내용	NO	교실명	본관/층	시리얼 넘버	점검/조치 내용	
1	3-1	5F	15363	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	21	1-4	3F	15359	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
2	3-2		15360	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	22	1-5		15384	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
3	3-3		15388	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	23	1-6		15364	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
4	3-4		15392	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	24	1-7		15362	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
5	3-5		15370	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	25	1-8		15369	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
6	3-6		15551	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	26	1-9	2F	15391	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
7	3-7		15389	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	27	개별화교육반A반	1F	15368	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
8	3-8		15387	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	28	개별화교육반B반		15365	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
9	2-9		15554	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
10	2-1	4F	15553	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
11	2-2		15386	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
12	2-3		15394	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
13	2-4		15390	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
14	2-5		15367	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
15	2-6		15366	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
16	2-7		15382	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
17	2-8		15550	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
18	1-1	3F	15383	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
19	1-2		15393	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						
20	1-3		15361	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체						



시험성적서

1. 성적서번호 : CT22-019111K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 쿠쿠홈시스 주식회사
 - 주소 : 경기도 시흥시 엠티브이북로 349 (정왕동)
3. 시험기간 : 2022년 02월 17일 ~ 2022년 02월 25일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : ACF-UMT10
6. 시험방법
 - (1) BS EN 1822-1:2019

7. 시험결과

1) ACF-UMT10

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
Classification of EPA, HEPA, ULPA filters	-	(1)	Class E11	-	A


※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자 성명	박지윤	기술책임자 성명	지창민	지창민
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.					

2022년 02월 25일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 27876 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 ☎ (043)753-3115

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

총 3페이지 중 1페이지

전자문서본(Electronic Copy)

양식TQP-12-01-03(1)