

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ☑)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	서해초	점검일자	2023. 9. 12
교실수	28	담당자	김형준
설비현황	공기청정기	세이브 워터	(28)개
	기타		()개

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문을 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
1. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

공기청정기 점검 및 유지관리 확인서

세이브워터

점검일자

2023.09.12

기 관 명	서해중학교			주 소	경기도 / 시흥시	
설치/점검	설치	28대	점검	28대	점검구분	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체
점 검 자	황순민			확 인 자	우현주	

■ 설치장소별 점검내역 ■

NO	설 치 장 소		점검/조치내용	NO	설 치 장 소		점검/조치내용
1	개별화교육반A반	1층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	21	3-1	5층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체
2	개별화교육반B반	1층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	22	3-2	5층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체
3	1-9	2층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	23	3-3	5층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체
4	1-1	3층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	24	3-4	5층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체
5	1-2	3층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	25	3-5	5층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체
6	1-3	3층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	26	3-6	5층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체
7	1-4	3층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	27	3-7	5층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체
8	1-5	3층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	28	3-8	5층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체
9	1-6	3층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	29			
10	1-7	3층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	30			
11	1-8	3층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	31			
12	2-1	4층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	32			
13	2-2	4층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	33			
14	2-3	4층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	34			
15	2-4	4층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	35			
16	2-5	4층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	36			
17	2-6	4층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	37			
18	2-7	4층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	38			
19	2-8	4층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	39			
20	2-9	5층	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input checked="" type="checkbox"/> 필터교체	40			



■ 점검 특이사항

A/S 신청	
미 점 검	

공기청정기 서비스 확인서

상기와 같이 공기청정기 서비스 내역을 확인합니다.

2023 . 09 . 12

방문자	확인자
김형준	서해중
	

■ 서비스 공급사

업체명	전화번호	담당자	비고
(주)에스	055-253-3241	김형준	

■ 서비스 이용자

지역	학교명	전화번호	헤파필터교체일자
경기도/시흥시	서해중학교	070-7097-1905	2023-03-24

■ 서비스 제품

유형	모델명	총수량	작업수량	방문유형
공기청정기	AN734CWA	16	16	정기점검

■ 점검내역

점검점명	프리필터청소, 센서점검, 작동점검, 내,외관청소
------	----------------------------

■ 추가 사항



■ 제품 내역

No	설치위치	수량	No	설치위치	수량
1	가사실	1	9	방송실	1
2	과학실1	1	10	사랑노래울	1
3	과학준비실	1	11	여휴게실	1
4	교무실	1	12	영양사실	1
5	기술실	1	13	채움교실	1
6	당직실	1	14	컴퓨터실	1
7	두레배움터	1	15	학생자치실	1
8	미술실	1	16	협의회실	1

공기청정기 서비스 확인서

상기와 같이 공기청정기 서비스 내역을 확인합니다.

2023. 09. 12

방문자	확인자
김형준	서해중
	

■ 서비스 공급사

업체명	전화번호	담당자	비고
(주)에스	055-253-3241	김형준	

■ 서비스 이용자

지역	학교명	전화번호	필터교체일자
경기도/시흥시	서해중학교	070-7097-1905	2023-03-24

■ 서비스 제품

유형	모델명	총수량	작업수량	방문유형
공기청정기	AN734CWA	16	16	정기점검

■ 점검내역

정기점검	프리필터청소 및 교체, 센서점검, 작동점검, 내,외관청소
------	---------------------------------

■ 공기정화장치 점검결과(매월작성)

가. 일반점검사항(공통)

① 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까? : 예(양호)

나. 공기청정기 점검사항

① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? : 예(양호)

* 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요

② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? : 예(양호)

* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제

③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 있습니까? : 예(양호)

* 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거

④ 공기청정기 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? : 예(양호)

* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결유지, 곰팡이 흔적(청소실시)

⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 있습니까? : 예(양호)

* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인

⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? : 예(양호)

* 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치